

附件

取水单位取水计量规范性检查表

取水单位名称:

取水许可证编号:

序号	检查事项	判断方式	是否 存在问题	备注
1	取水单位是否安装取水计量设施（器具）。		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
2	取水单位是否按规定安装取水计量设施（器具）。	1. 是否对有两个及以上不同水源取水的是否分别安装计量设施； 2. 计量设施安装位置是否正确，原则上应在取水口（或取水总管上）安装； 3. 取水计量设施应安装在流态稳定的断面，稳定管径且直管段原则上应不低于前5后3的距离； 4. 取水计量设施是否正常运行，有无读数； 5. 取水计量设施是否具有在有效期内的检定（校准）报告； 6. 是否满足其他规定情形。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
3	取水单位安装的取水计量设施（器具）发生故障、损毁，是否在水行政主管部门规定期限内更换或修复。		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

序号	检查事项	判断方式	是否 存在问题	备注
4	取水单位安装的取水计量设施（器具）是否能准确计量全部取（排）水量。		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
5	取水单位是否存在篡改、伪造取水计量数据情况。		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
6	其他。		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

备注：取水单位取水计量规范性检查表检查内容同步更新至四川省水资源管理与调配系统“监督管理”模块中。

检查单位名称：

受检查单位负责人：

检查人员：

检查时间：